

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Отдел надзорной деятельности по г.Назарово и Назаровскому району**

662200, г. Назарово, ул.Чехова,13, тел. 8(391-55) 5-06-83

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 35/1/1-5**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина).

сад №23 «Катюша» г.Назарово Красноярского края

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору Д.В. Коробичина от 05.04.2021г №35, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 апреля 2021 года по 13 апреля 2021 года проведена плановая выездная проверка заместителем главного государственного инспектора г.Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору Шкоркиным В.В., совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад №23 «Катюша» г.Назарово Красноярского края Мануйловой И.Д., здания, расположенного по адресу: Красноярский край, г.Назарово, ул.Парковая,37.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред- приятия	Вид нарушения обяза- тельных требований по- жарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного на- рушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требова- ния которого (ых) нарушены	Срок устра- нения на- рушения обязатель- ных требо- ваний по- жарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется только выполне- ние)
1	2	3	4	5
35/1/1	Допущено устройство трубопроводов системы отопления на полу у запасных эвакуационных выходов в детских группах на 1-м этаже, препятствующие безо- пасной эвакуации.	п.27 (1) При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств; б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов.	15.04.2022г	
35/1/2	На остекленных дверях в здании отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.	п.5.2.27 (4) На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.	15.04.2022г	
35/1/3	Отсутствует устройство для самозакрывания на двери в детской группе «Солнышко» на 1-м этаже, ведущей на лестничную клетку.	п.24 (1) Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	15.04.2022г	
35/1/4	Допущена эксплуатация светильника без защитного плафона в бытовом помещении	п.35 (1) Запрещается: в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы	15.04.2022г	

	детской группы «Раду-га» на 2-м этаже.	и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.		
35/1/5	Не выполнена огнезащитная обработка несущих элементов лестничной клетки (металлические косоуры лестничных маршей).	Статья 87 (2) Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков 2. Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону. табл. 21 (2) В зданиях III степени огнестойкости марши и площадки лестничных клеток должны быть с пределом огнестойкости не ниже R45.	15.04.2022г	

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	«Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479 «О противопожарном режиме».
2	Федеральный закон от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3	СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
4	СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Заместитель главного государственного инспектора г.Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору Шкоркин В.В.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)



«13» 04 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

заведующий МБДОУ «Детский сад №23 «Катюша»  
(должность, фамилия, инициалы)  
г.Назарово Красноярского края Мануйлова И.Д.

«13» 04 2021 г.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19